

Fiche de réception d'un point d'eau normalisé

(ne figurant pas dans la base de données CrPlus)

Situation de l'hydrant

Adresse :

Commune :

Point d'eau : Public (gestionnaire).....

Privé (propriétaire).....

Type d'hydrant

Poteau d'Incendie de 65/ 2*40 Poteau d'Incendie de 100 / 2*65

Poteau d'Incendie de 2*100 / 1*65 Bouche d'incendie de 65

Bouche d'incendie de 100

Caractéristique de l'hydrant

Diamètre de la canalisation d'alimentation : mm

Débit de l'hydrant à une pression résiduelle de 1 bar : m³/h

Débit de l'hydrant à la pression dynamique maximum : m³/h

Pression dynamique maximum : bar

Pression statique maximum : bar

A moins de 5 m d'une voie carrossable utilisable par les engins de secours

OUI NON

Signalisation par une plaque normalisée conforme à la norme NFS 61-221

(uniquement pour les BI de 65 et /100 mm NFS 61-211)

OUI NON

Mise en service le : (joindre impérativement le rapport d'essai de réception NFS 62.200)

Point d'eau conforme OUI NON

Point d'eau disponible ⁽¹⁾ OUI NON

(1) Utilisable en intervention, n'engendre pas de retard pour les secours.

Observations :

A, le
.....

Réception réalisée par :.....

**Fiche à transmettre au SDIS (courrier ou messagerie électronique).
Joindre une carte localisant l'emplacement exact de ce PEI.**

SDIS des ARDENNES
Groupement des Supports Opérationnels
Service Planification des Secours
42 bis Route de Warnécourt
08000 Prix-Les-Mézières
Courriel : deci@sdis08.fr