

**Certificat de réception et de validation d'un point d'eau
incendie non normalisé**

Type de point d'eau

Réserve artificielle enterrée

Réserve artificielle à l'air libre

Citerne souple

Point d'aspiration Nature du point d'eau :

Prise d'eau château d'eau

PI en aspiration

Situation de l'hydrant

Adresse :

Commune :

Numéro du point d'eau :

Point d'eau sur un site privé : OUI NON

Autorisation d'utilisation de point d'eau privé : OUI NON

Volume d'eau disponible

60 m³ 120 m³ autres m³

Dispositif d'alimentation

OUI NON

Type d'alimentation : réseau d'adduction d'eau eaux de toiture

Autres :

Débit de réalimentation : m³/h

Diamètre de canalisation : mm

Equipement et accessibilité

Complet Partiel Non équipé

Aire d'aspiration : 12 m² 32 m²

Hauteur d'aspiration < 6m OUI NON

Accessibilité en toutes circonstances FPT OUI NON

Accessibilité en toutes circonstances MPR OUI NON

Dispositif fixe d'aspiration Ø 100 OUI NON

Raccord d'alimentation Ø 100 OUI NON

Tampon Ø 80 OUI NON

Clôture de protection OUI NON

Plaque de signalisation OUI NON

Essai de mise en aspiration

Effectué : OUI NON

Engin utilisé : FPT MPR Autres :

Concluant : OUI NON

Point d'eau incendie déclaré conforme aux caractéristiques et essai précités.

OUI NON

Motif(s) du refus :

.....

.....

.....

.....

A, le

Ce point d'eau incendie a été pris en compte par le SDIS des Ardennes pour entrer dans la liste des ressources hydrauliques disponibles pour la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la commune de

Le Contrôleur, Nom, prénom et grade