



Grille d'évaluation des besoins en eau

Risque Industriel, ERP, Bureaux

types de cibles	surface développée	besoin minimal en eau **		distance maximale entre le point d'eau et la parcelle	durée
		débit	nombre de ressources		
ERP, industries, bureaux	≤ 500 m ²	60 m ³ /h	1	200 m	2 heures
	> 500 m ²	consulter le SDIS			